

**Межрайонной прокуратурой в деятельности теплоснабжающей  
организации выявлены нарушения законодательства об охране  
окружающей среды и атмосферного воздуха**

Межрайонной прокуратурой на основании обращения жителя г. Нея проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха, в ходе которой в деятельности теплоснабжающей организации выявлены нарушения.

Установлено, что в хозяйственном ведении предприятия находится угольная котельная, которая осуществляет выбросы в атмосферный воздух, при этом в нарушение требований действующего законодательства категория уровня негативного воздействия на окружающую среду, до настоящего времени не определена. Кроме того, в нарушение требований пп. «з» п. 79 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, дымовая труба вышеуказанной котельной, работающей на твердом топливе, не оборудована искрогасителями.

С требованием устранить указанные нарушения в адрес теплоснабжающей организации внесено представление, которое находится на рассмотрении.