

Нейской межрайонной прокуратурой в деятельности общественной бани выявлены нарушения противопожарного законодательства

Межрайонной прокуратурой в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего банные услуги жителям Нейского муниципального округа, выявлены нарушения противопожарного законодательства.

В нарушение действующего законодательства здание бани не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; не организована разработка плана эвакуации людей при пожаре; не предусмотрены знаки, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы; эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители).

По результатам проверки в адрес предпринимателя внесено представление, однако нарушения не устранены, в связи с чем в суд предъявлено исковое заявление об обязанности устранить нарушения противопожарного законодательства, которое находится на рассмотрении.